

		выходов из цокольного этажа коридоров, и лестничных клеток имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	
		В помещении каб. №320 не установлено не менее 2-х пожарных извещателей	Устранено
2.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. На основании распоряжения № 2733-ВН от 01 августа 2019г.	Без замечаний	
3.	ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области. ОНДПР Заводского района. На основании распоряжения № 131 от 08 октября 2019г.	Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах	Внесено в план ФХД Администрации на 2020 г.

2020 г.

№ п.п.	Проверяющая организация	Замечания	Отметка об устранении
1	2	3	4
1.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. На основании распоряжения № 350-20 от 02 марта 2020г. (в связи с эпидемической обстановкой проверка приостановлена)	—	
2.	ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области. ОНДПР Заводского района. На основании распоряжения № 58 от 24 июля 2020г.	Без замечаний	

2021 г.

№ п.п.	Проверяющая организация	Замечания	Отметка об устранении
1	2	3	4
1.	<p>ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области ОНДПР Заводского района.</p> <p>На основании распоряжения № 12 от 22 января 2021г.</p>	<p>Отсутствует эвакуационное освещение в помещениях проходах и на лестничных маршах в здании дополнительного образования.(Здания начального и дополнительного образования)</p> <p>В помещении электрощитовой установлена дверь с пределом огнестойкости менее EI 30(Здание дополнительного образования)</p> <p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие.(Здания начального и дополнительного образования)</p> <p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком службы</p>	<p>Разработка и согласование проектно-сметной документации</p> <p>Устранено</p> <p>Не устранено (Срок устранения 30.07.2021 г.)</p> <p>Не устранено (Срок устранения 30.07.2021 г.)</p>

Контрольно- тематические проверки УО

2019 г.

№ п.п.	Проверяющая организация	Замечания	Отметка об устранении
1	2	3	4
1.	Комиссионная проверка состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения На основании приказа начальника управления образования администрации г. Кемерово № 1339 от 30 сентября 2019г.	Отсутствует паспорт безопасности ОУ.	Устранено
		Стоянка автомобилей в непосредственной близости от здания ОУ.	Устранено
2.	Соблюдение требований ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» На основании приказа начальника управления образования администрации г. Кемерово № 1624 от 14 ноября 2019г.	Без замечаний	

2020 г.

№ п.п.	Проверяющая организация	Замечания	Отметка об устранении
1	2	3	4
1.	Проведение внеплановой дистанционной проверки положений об оплате труда и оценочных листов работников ОУ. (В процессе) На основании приказа начальника управления образования администрации г. Кемерово № 1094 от 02 октября 2020г.		
2.	Организация работы образовательного учреждения по охране труда. На основании приказа начальника управления образования администрации г. Кемерово № 1554 от 30 ноября 2020г.	Без замечаний	

